

Dokumentnamn: Rutin för användning av fläktar och portabel luftkylare		Revision: 02
Dokumenttyp: 8.5.0.1.1-5 rutin	Dokumentnummer: 24-571	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Programområde/Funktionsområde: LSG Patientsäkerhet	
Dokumentansvarig: LSG Patientsäkerhet	Beslut av: Hygenläkare	
Beslut datum: 2021-06-24	Nästa revidering: 2026-04-01	

## Rutin för användning av fläktar och portabel luftkylare

Användning av fläkt och luftkylare i vårdrum utgör en infektionsrisk vid vårdnära arbete och ska därmed undvikas. Det samma gäller luftfuktare.

Kontakta Regionfastigheter för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt innan annan åtgärd vidtas.

Kontakta alltid vårdhygien och fastigheter innan anskaffning av luftkylare.

**Vid värmebölja kan tillfälliga åtgärder som fläkt och portabel luftkylare övervägas för att sänka rumstemperaturen i patientrummet.**

### Fläkt och portabel luftkylare rekommenderas inte i:

- Gemensamma utrymmen som till exempel dagrum, personalrum och väntrum.
- Rum där patienter med smitta som kan spridas av höga luftflöden, till exempel covid-19, MRSA, calici, stora fjällande eksem, vårdas.
- Rum där patienter med luftburen smitta (mässling, vattkoppor, TB) vårdas.
- Flerpatientrum.
- Känsliga miljöer som kräver särskild renhet som till exempel:
  - Operationsavdelning
  - Neonatalavdelning
  - Intensivvårdsavdelning
  - Sterilcentral/sterilförråd

### **Råd vid användning:**

- Fläkt placeras på så sätt att personal kan stänga av den utan att få luftflödet mot ansiktet.
- Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.
- Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador eller direkt mot patientens ansikte.
- Fläkten/luftkylaren ska stängas av vid:
  - bäddning
  - katetersättning
  - omläggning av CVK/PICC-line
  - PVK-sättning
  - såromläggning och steril uppdukning samt liknande moment

### **Rengöring och desinfektion:**

#### **Fläkt:**

- Rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.

#### **Luftkylare:**

- Kondensvattenbehållare töms dagligen, torkas torr och desinfekteras sedan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Checklista ska skapas och signeras dagligen.
- Rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.
- I övrigt, följ tillverkarens anvisningar.